



161500340373

青环检字（CP211607）号

青岛环湾检测评价股份有限公司

检验报告

检验报告编号	青环检字（CP211607）号
样 品 名 称	秀霸牌二氧化氯消毒粉
送 检 单 位	山东华实药业有限公司

报告日期：2022 年 4 月 8 日

青岛环湾检测评价股份有限公司

检验报告

样品编号: CP211607

样品名称	秀霸牌二氧化氯消毒粉	样品数量	5 袋
送检单位	山东华实药业有限公司	样品性状	固体
生产单位	山东华实药业有限公司	接样日期	2021年12月27日
生产日期或批号	20211226	检验完成日期	2022年1月10日
样品规格或型号	100g/袋		

检验结论:

1. 该样品二氧化氯含量为 6.36%(五步碘量法)。
2. 该样品按说明书配制的二氧化氯原液 pH 值为 1.42。
3. 该样品在温度 54℃ 的环境中放置 14 天后, 二氧化氯含量下降率<10%, 符合《消毒技术规范》(2002 年版) 有效期 1 年的要求。
4. 该样品按说明书配制的二氧化氯原液卫生安全试验结果表明: 砷、镉、铬(六价)、铅、银、汞、硒指标均符合《生活饮用水消毒剂消毒设备卫生安全评价规范(试行)》《卫监督发[2005]336 号》的要求。
5. 该样品按说明书配制的二氧化氯原液, 当二氧化氯投加量为 0.5mg/L 时, 作用 15min, 可使人工染菌水样中大肠杆菌降至 0CFU/100mL。
6. 染菌水样消毒 15min 后, 二氧化氯平均浓度为 0.15mg/L。
7. 该样品按说明书对生活饮用水消毒总体性能试验结果表明: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、四氯化碳、三氯甲烷、耗氧量指标均符合《生活饮用水消毒剂消毒设备卫生安全评价规范(试行)》(2005)《卫监督发[2005]336 号》和 GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准的要求。

(以下空白)

备注: /

法定代表人(或授权签字人)(签字)

李作伟

最终审核日期 2022 年 4 月 8 日



青岛环湾检测评价股份有限公司

检 验 报 告

样品编号: CP211607

样品名称	秀霸牌二氧化氯消毒粉	接样日期	2021 年 12 月 27 日
检验项目	二氧化氯含量	检验完成日期	2021 年 12 月 27 日

一、器材

1. 样品: 秀霸牌二氧化氯消毒粉, 批号: 20211226。
2. 试剂: 磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、盐酸、碘化钾、淀粉等均为分析纯。
3. 标准溶液名称及浓度: $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)=0.1007\text{mol/L}$ 。
4. 玻璃器皿: 移液管、滴定管、碘量瓶、容量瓶等。

二、方法

1. 检验依据: 《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.2.6 二氧化氯(ClO_2)含量的测定。
2. 检测方法: 按说明书配制二氧化氯原液, 称取 10.00g 样品倒入盛有 150mL 水的塑料容器中, 搅拌溶解后, 加盖静置 60min 后, 用五步碘量法测定二氧化氯含量, 同时做平行样。

三、结果

该样品二氧化氯含量测定结果见下表。

二氧化氯含量测定结果

试验序号	二氧化氯含量 (%)	平均值 (%)
1	6.36	6.36
2	6.36	

四、结论

该样品二氧化氯含量为 6.36%(五步碘量法)。

法定代表人(或授权签字人)(签字)

李作伟

最终审核日期 2022 年 4 月 8 日



青島環灣檢測評價股份有限公司

檢驗報告

樣品編號：CP211607

樣品名稱	秀霸牌二氧化氯消毒粉	接樣日期	2021 年 12 月 27 日
檢驗項目	pH 值	檢驗完成日期	2021 年 12 月 27 日

一、器材

1. 樣品：秀霸牌二氧化氯消毒粉，批號：20211226。
2. 儀器設備：pH 計；型號：PHS-3C；編號：JL33-01。
3. 校正用緩沖液：混合磷酸鹽緩沖液、鄰苯二甲酸氫鉀緩沖液。

二、方法

1. 檢驗依據：《消毒技術規範》（2002 年版）2.2.1.4 pH 值的測定。
2. 檢測方法：按說明書配制二氧化氯原液，稱取 10.00g 樣品倒入盛有 150mL 水的塑料容器中，攪拌溶解後，加蓋靜置 60min 後，取樣直接測定，同時做平行樣。

三、結果

該樣品按說明書配制的二氧化氯原液 pH 值測定結果見下表。

pH 值測定結果

試驗序號	pH 值	平均值
1	1.42	1.42
2	1.42	

四、結論

該樣品按說明書配制的二氧化氯原液 pH 值為 1.42。

法定代表人（或授權簽字人）（簽字）

李振偉

最終審核日期 2022 年 4 月 8 日



青岛环湾检测评价股份有限公司

检 验 报 告

样品编号: CP211607

样品名称	秀霸牌二氧化氯消毒粉	接样日期	2021 年 12 月 27 日
检验项目	稳定性 (化学法)	检验完成日期	2022 年 1 月 10 日

一、器材

1. 样品: 秀霸牌二氧化氯消毒粉, 批号: 20211226。
2. 试剂: 磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、盐酸、碘化钾、淀粉等均为分析纯。
3. 标准溶液名称及浓度: $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)=0.1007\text{mol/L}$ 。
4. 玻璃器皿: 移液管、滴定管、碘量瓶、容量瓶等。

二、方法

1. 检验依据: 《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.2.6 二氧化氯(ClO_2)含量的测定、《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.3 消毒产品稳定性测定。
2. 保存条件: 取样品原包装置于 54°C 的恒温箱内保存 14 天后检测。

三、结果

该样品稳定性测定结果见下表。

保存前后二氧化氯含量测定结果

保存前二氧化氯含量 (%)	保存后二氧化氯含量 (%)	平均下降率 (%)
6.36	6.12	3.77
6.36	6.12	

四、结论

该样品在温度 54°C 的环境中放置 14 天后, 二氧化氯含量下降率 $<10\%$, 符合《消毒技术规范》(2002 年版) 有效期 1 年的要求。

法定代表人 (或授权签字人) (签字)

李作伟

最终审核日期 2022 年 4 月 8 日



青岛环湾检测评价股份有限公司

检 验 报 告

样品编号：CP211607

样品名称	秀霸牌二氧化氯消毒粉	接样日期	2021 年 12 月 27 日
检验项目	卫生安全试验	检验完成日期	2022 年 1 月 7 日

一、方法

1. 检验依据：《生活饮用水消毒剂消毒设备卫生安全评价规范（试行）》《卫监督发[2005]336号》。

2. 样品处理方法：按照 10 倍的评价剂量（亚氯酸钠评价剂量为 7mg/L）移取按说明书配制的二氧化氯原液于 250mL 聚乙烯烧杯中，用 100mL 二级水溶解，在通风橱中用硝酸酸化至 pH<2，将溶液用二级水定量稀释至 1000mL。测定时，按 1:10 比例用二级水定量稀释到所需体积，同时做平行样。按照样品制备同样方法制备试剂空白。

3. 检验方法：GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标。

二、结果

卫生安全试验检验结果

检验项目	计量单位	卫生规范要求	测定结果			判定
			空白	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	增加量≤0.001	<0.001	<0.001	<0.001	合格
镉	mg/L	增加量≤0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	增加量≤0.005	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	增加量≤0.001	<0.001	<0.001	<0.001	合格
银	mg/L	增加量≤0.005	<0.0025	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	增加量≤0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
硒	mg/L	增加量≤0.001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格

三、结论

该样品按说明书配制的二氧化氯原液卫生安全试验结果表明：砷、镉、铬(六价)、铅、银、汞、硒指标均符合《生活饮用水消毒剂消毒设备卫生安全评价规范（试行）》《卫监督发[2005]336号》的要求。

法定代表人（或授权签字人）（签字）

李作伟

最终审核日期 2022 年 4 月 8 日



青岛环湾检测评价股份有限公司

检 验 报 告

样品编号：CP211607

样品名称	秀霸牌二氧化氯消毒粉	接样日期	2021 年 12 月 27 日
检验项目	生活饮用水消毒效果鉴定-实验室试验	检验完成日期	2021 年 12 月 28 日

一、器材

1. 样品：秀霸牌二氧化氯消毒粉，批号：20211226。
2. 试验菌：大肠杆菌，菌种号 8099，由广东环凯微生物科技有限公司提供，培养第 3 代。
3. 中和剂：含 10%硫代硫酸钠磷酸盐缓冲液。试验时取 2.5mL 加入到 250mL 消毒水样中，使其最终浓度为 0.1%。
4. 培养基：品红亚硫酸钠培养基压力蒸汽灭菌备用。
5. 仪器设备：隔水式恒温培养箱，型号：GNP-9270，编号：JL95-02；二氧化氯测定仪，型号：MD100，编号：JL200-01。

二、方法

1. 检验依据：《生活饮用水消毒剂消毒设备卫生安全评价规范》（试行）《卫监督发[2005]336 号》。
2. 消毒液制备：按说明书配制二氧化氯原液，测定其二氧化氯浓度后备用。
3. 染菌水样的制备：试验用水为脱氯自来水。将大肠杆菌新鲜培养斜面加生理盐水洗下菌苔，取适量稀释后菌液加入到无菌脱氯自来水中，使水中大肠杆菌含量在 $5 \times 10^2 \sim 2 \times 10^3$ CFU/100mL。
4. 阳性对照：取 2 份未消毒的染菌水样进行滤膜抽滤后培养 24h 计数，作为阳性对照。
5. 试验方法：（1）饮水消毒试验：按产品说明书的规定在染菌水样中加入二氧化氯原液（二氧化氯投加量为 0.5mg/L），迅速搅拌均匀。从加入消毒剂起计时，设定 3 个工作时间，说明书规定的最短作用时间为 T，3 个工作时间分别为 0.5T，T 和 1.5T，作用后分别吸取水样，注入装有中和剂无菌三角烧瓶中，以终止消毒作用。将中和的水样，分别取 100mL、10mL、1mL 各两份进行滤膜抽滤，将抽滤后滤膜贴于品红亚硫酸钠培养基培养基上，置 37℃ 培养 24h 计数结果。
（2）消毒水样中二氧化氯测定：将消毒 15min 的水样用 MD100 二氧化氯测定仪测定二氧化氯浓度。
6. 阴性对照：将同批次未使用平板 2 个置于培养箱中培养 24h 作为阴性对照；
7. 试验次数：试验重复 3 次。

法定代表人（或授权签字人）（签字）

李伟伟

最终审核日期 2022 年 4 月 8 日



三、结果

大肠杆菌染菌试验结果

试验序号	作用不同时间（min）平均存活菌数（CFU/100mL）			阳性对照菌数 （CFU/100mL）
	7.5	15	22.5	
1	0	0	0	9.50×10^2
2	0	0	0	8.40×10^2
3	0	0	0	8.90×10^2
平均值	0	0	0	8.93×10^2

注：阴性对照无菌生长

作用 15min 后染菌水样中二氧化氯的浓度

试验序号	二氧化氯（mg/L）
1	0.15
2	0.15
3	0.14
平均值	0.15

四、结论

1. 该样品按说明书配制的二氧化氯原液，当二氧化氯投加量为 0.5mg/L 时，作用 15min，可使人工染菌水样中大肠杆菌降至 0CFU/100mL。
2. 染菌水样消毒 15min 后，二氧化氯平均浓度为 0.15mg/L。

法定代表人（或授权签字人）（签字）

李作伟

最终审核日期 2022 年 4 月 8 日



青岛环湾检测评价股份有限公司

检 验 报 告

样品编号: CP211607

样品名称	秀霸牌二氧化氯消毒粉	接样日期	2021 年 12 月 27 日
检验项目	总体性能试验	检验完成日期	2022 年 1 月 7 日

一、方法

1. 检验依据: 《生活饮用水消毒剂消毒设备卫生安全评价规范》(试行)《卫监督发[2005]336号》。
2. 样品处理方法: 按照《生活饮用水消毒剂消毒设备卫生安全评价规范》(试行)《卫监督发[2005]336号》。
3. 检验方法: GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标、GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标、GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标、GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标、GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标、GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标、GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标。
4. 按说明书规定的二氧化氯投加量 2mg/L, 对生活饮用水进行消毒处理 30min, 分别取处理前水样和处理后水样进行检验分析。

二、结果

总体性能试验检验结果

检验项目	计量单位	卫生规范要求	检验结果			判定
			处理前	处理后 1	处理后 2	
色度	度	≤ 15	< 5	< 5	< 5	合格
浑浊度	NTU	≤ 1	0.24	0.24	0.25	合格
臭和味	描述	无异臭、异味	无	无	无	合格
肉眼可见物	描述	无	无	无	无	合格
pH	/	6.5~8.5	7.55	7.54	7.54	合格
铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.025	< 0.025	< 0.025	合格
锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	合格

法定代表人(或授权签字人)(签字)

李作伟

最终审核日期 2022 年 4 月 8 日



检验项目	计量单位	卫生规范要求	检验结果			判定
			处理前	处理后 1	处理后 2	
砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	合格
镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	< 0.004	< 0.004	合格
铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	合格
汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	合格
细菌总数	CFU/mL	≤ 100	8	未检出	未检出	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	合格
氯酸盐	mg/L	≤ 0.7	< 0.01	0.51	0.52	合格
亚氯酸盐	mg/L	≤ 0.7	< 0.01	0.67	0.67	合格
二氧化氯	mg/L	≥ 0.1	< 0.02	0.70	0.70	合格
四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	合格
三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	合格
耗氧量	mg/L	≤ 3	1.21	1.20	1.21	合格

三、结论

该样品按说明书对生活饮用水消毒总体性能试验结果表明：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、四氯化碳、三氯甲烷、耗氧量指标均符合《生活饮用水消毒剂消毒设备卫生安全评价规范（试行）》(2005)《卫监督发[2005]336号》和 GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准的要求。

法定代表人（或授权签字人）（签字）

李作伟

最终审核日期 2022年4月8日



说明

一、本检验报告仅对送检样品负责，送检样品的代表性和真实性由委托方负责。

二、本检验报告涂改、增删、无青岛环湾检测评价股份有限公司检验检测专用章和骑缝章无效。

三、送检单位对本检验报告有异议，请于收到报告之日起十五日内提出复核申请，逾期不予受理。

四、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。

五、本检验报告共三份，一份由检验机构存档，二份交送检单位。

青岛环湾检测评价股份有限公司

地址：山东省青岛市崂山区株洲路 168 号 11 楼、12 楼

邮编：266101

电话：0532-80990628 80997281 80997282

传真：0532-80997279